

แบบตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉิน (Nurse Call System)

หน่วยงาน.....ศิริราช.....ประจำปีงบประมาณ.....๒๕๖๔.....

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ชุดควบคุมหลัก แสดงสถานะปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	หากมีการกดกริ่งฉุกเฉินเรียกมา ชุดควบคุมหลักจะมีเสียงดังและไฟสีแดง แสดงจุดควบคุมหลัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	กดสวิตช์ชุดควบคุมหลักค้างไว้ เพื่อทดสอบระบบต้องมีไฟติดครบทุกดวง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนำผู้ป่วย สามารถกดเรียกพยาบาลได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนำผู้พิการ สามารถกดเรียกพยาบาลได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนำผู้ป่วย อยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	กริ่งเรียกพยาบาลห้องนำผู้พิการ อยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ผู้ทดสอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ผู้ตรวจสอบ <u>ศิริราช</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีปกติ

ให้ทำเครื่องหมาย X กรณีผิดปกติ แล้วแจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบ และดำเนินการซ่อมแซมต่อไป