



ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย เพื่อค้นหาความเสี่ยง



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL



ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร





ตรวจสอบการทำงานของระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศและเครื่องมือแพทย์





ตรวจสอบระบบระบายอากาศในหน่วยงาน



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL



ตรวจสอบแสงสว่างในที่ทำงานในโรงพยาบาล



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL



ตรวจเสียงดังในที่ทำงาน





ตรวจเสียงดังในที่ทำงาน



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL




รายงาน ผลตรวจประเมินสภาพแวดล้อม จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


รายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖



งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อคณะกรรมการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑


(นายสินดี วงศ์ดาว)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๘/สิงหาคม /๒๕๖๖


(นายสินดี วงศ์ดาว)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
๘/สิงหาคม/๒๕๖๖

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๒๖ ต่อ ๑๐๔
Email _____

ผู้ติดต่อประสานงานของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

(.....)
ตำแหน่ง _____
๘/สิงหาคม/๒๕๖๖

หมายเลขโทรศัพท์.....
Email _____



รายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

4

หัวข้อการตรวจ	ผล		วิธีการ		การแก้ไข		หมายเหตุ
	✓	✗	ประเมิน	เครื่องมือ	ทันที	ตามแผนการบำรุงรักษา	
ระดับความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Lux	✓			✓			
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถูกเขียนระยะเวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที		✗	✓				ไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ประกอบ	✓		✓				
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและตรวจแจ้งเตือน		✗	✓				
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	✓		✓				
แผนและแบบบันทึกผล	✓		✓				
การบำรุงรักษา	✓		✓				
แบบประเมินหรือแผนผังระบบไฟฟ้า	✓		✓				
จุดอ่อนไฟฟ้า	✓			✓			
ระบบ UPS สำหรับพื้นที่การพยาบาล	N/A						
สถานีตัดวงจร (โถงแบบเคส)	N/A						
การระบายอากาศ (1) ทางกล (2) ธรรมชาติ (3) ระบบปรับอากาศ	N/A						
ระดับความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Lux	N/A						
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถูกเขียนระยะเวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที	N/A						
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและตรวจแจ้งเตือน	N/A						
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	N/A						
แผนและแบบบันทึกผล	N/A						
การบำรุงรักษา	N/A						

งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

