

มีการตรวจสอบ ทดสอบการทำงาน
และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้



บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
NAMSANG ENGINEERING COMPANY LIMITED

54/15 ม.7 ต.บางนา-ตราด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 (สาขาที่ 1)
759 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (สาขาที่ 2)

สำนักงานใหญ่: โทร. 02-708-5991-4, แฟกซ์: 02-708-5767, 02-338-1845, www.namsang.com e-mail: namsang@namsang.com
สาขาที่ 2: โทร. 02-294-8946-55, 02-294-5031-2, แฟกซ์: 02-294-4673, 02-294-5585, www.namsang.com e-mail: namsang@namsang.com
สาขาระยอง: โทร. 038-682-155, แฟกซ์: 038-682-156, www.namsang.com e-mail: namsang_rj@namsang.com
สาขาพิษณุโลก: โทร. 055-983638, แฟกซ์: 055-983638, www.namsang.com e-mail: namsang_pk@namsang.com

หลักฐานใบรับสินค้า
DELIVERY RECEIPT

เรียน/Attention To: คุณสุณิสา วันที่/Date: 16/03/2567
บริษัท/Company: โรงพญาบาลเวียงป่าเป้า เลขที่อ้างอิง/Ref.No.: NSE-CH670012
ที่อยู่/Address: 131 หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สถานที่ส่งสินค้า/Location: โรงพญาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร/Telephone: 082-611-8288 แฟกซ์/Fax: -

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวน
1	ชนิดของเครื่องจักร/EQUIPMENT	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 KW	-
2	ชื่อ/BRAND	VOLVO PENTA, TAD1344GE	-
3	หมายเลขเครื่องชนิด/SERIAL	No.2013281259	-
5	อื่นๆ/OTHERS	กรองน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง (By Pass) กรองโซล่า กรองโซล่า กรองอากาศ กรองน้ำยาหล่อเย็น	2 ลูก 1 ลูก 1 ลูก 1 ลูก 1 ลูก 1 ลูก
	วันที่ครบชำระหนี้ : หลังเสร็จงาน	น้ำมันเครื่อง 15W40 น้ำยาหล่อเย็น	36 ลิตร 44 ลิตร

ตามใบเสนอราคาเลขที่ Q24020019 (5/2/2024)

ส่วนของผู้รับสินค้า
ลงชื่อกรวัฒน์..... ฝ่ายการตลาด/บันทึก วันที่ 16/03/2567

ส่วนของผู้ส่งสินค้า
ลงชื่อ.....ผู้ส่งสินค้า..... วันที่ 16/3/67

รธนรรทุกทะเลเบียน 1005 4954 ฝ่ายขนส่ง วันที่ 16/3/67

Date: 14/6/62 FM-MK-004 Rev.02

NSE POWER SOLUTIONS

[/] บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ CH67012
[/] บริษัท ที.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
759 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
สาขาบางนา โทร.02-708-5991-4 แฟกซ์:02-708-5767 | สาขาพระราม 3 โทร.022948946-55 แฟกซ์ 02-2945585 | สาขาระยอง โทร.038-682155 แฟกซ์ 038-682156

ใบรายงานตรวจซ่อมเครื่อง/อะไหล่

บริษัท โรงพญาบาลเวียงป่าเป้า ผู้แจ้ง คุณสุณิสา วันที่ 16/3/2567
หน่วยงาน ค.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 082-6118288 ผู้รับแจ้ง สุวรินทร์
[/] เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [/] เครื่องอัดลม [/] อื่นๆ มีเครื่องชั่วโมงไป 157H 24M (19/7/2565)
No. ขนาด 300 KW เครื่องชนิด VOLVO PENTA, TAD1344GE, No.2013281259 มีเครื่องชั่วโมง 1977.2 ชม.

สาเหตุเบื้องต้น ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เลขที่สัญญา เครื่องลูกค้า

ลำดับ	รายการอะไหล่	สภาพ			เบอร์อะไหล่/เบอร์เบคเตอร์	จำนวน	รายละเอียด
		ดี	เสีย	เปลี่ยน			
1	น้ำมันเครื่อง		/	/	15W 40	36 L.	
2	น้ำมันไฮดรอลิก		/	/			
3	ไดสตาร์ท	/					
4	ไดชาร์จ	/					
5	สายพาน	/					
6	หัวเผา	/					
7	กรองอากาศ	/	/	/			
8	กรองน้ำมันเครื่อง	/	/	/			
9	กรองโซล่า	/	/	/			
10	หัวเบคเตอร์	/	/	/			
11	คัทเทอร์ [/] 12 V. 124V.	/	/	/			
12	รีเลย์ช่วยสตาร์ท	/	/	/			
13	สวิทช์ก๊อแกสคาร์ท	/	/	/			
14	ปั๊มแยกน้ำมันโซล่า	/	/	/			
15	ท่อยางหมอน้ำ	/	/	/			
16	น้ำกลั่น	/	/	/			
17	เบคเตอร์	/	/	/			
18	น้ำยาหล่อเย็น	/	/	/		44 L.	
19							
20							

หมายเหตุ: 1. เปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก กรองอากาศ กรองโซล่า
ล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์

สถานะ	เวลา	เวลา	เลขไมล์	เดิม/น้ำมัน/ลิตร
เริ่มเดินทาง	9.00น.	10.40น.		-
ทำงาน	10.50น.	12.30น.		-
เดินทางกลับ				-

โปรดกาเครื่องหมาย X ให้คะแนนท่าน
เห็นสมควร
1. มารยาทของพนักงาน 1 2 3 4 5
2. ผลการซ่อม/บำรุง 1 2 3 4 5
3. ความพึงพอใจการบริการ 1 2 3 4 5
ขอขอบคุณ สำหรับแสดงความเห็น

ผู้ตรวจเช็ค: กรวัฒน์ + สุวรินทร์ + นฤพนธ์
วันที่: 16/3/67 เวลา: 13.00น.
ผู้ตรวจสอบ "ผู้เข้า": สุวรินทร์
วันที่: 16/3/67 เวลา: 13.00น.

Date: 19/11/62 FM-SV-001 Rev.02



บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
NAMSAUNG ENGINEERING COMPANY LIMITED



54/15 ม.7 ต.บางนา-ตลาด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 (สำนักงานใหญ่)
 759 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (สาขาที่ 2)

สำนักงานใหญ่: โทร. 02-708-5991-4 , แฟกซ์ 02-708-5767 , 02-338-1845 , www.namsang.com e-mail : namsangbn@namsang.com
 สาขาที่ 2: โทร.02-294-8946-55,02-294-5031-2 , แฟกซ์ 02-294-4673,02-294-5585 , www.namsang.com e-mail : namsang@namsang.com
 สาขาयोग: โทร.038-682-155 , แฟกซ์ 038-682-156 , www.namsang.com e-mail : namsang_rayong@namsang.com
 สาขาพิษณุโลก: โทร.055-983638 , แฟกซ์ 055-983638 , www.namsang.com e-mail : namsang_pk@namsang.com

หลักฐานใบรับสินค้า
DELIVERY RECEIPT

เรียน/Attention To: คุณสุวิสา วันที่/Date: 16/03/2567
 บริษัท/Company: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เลขที่อ้างอิง/Ref.No.: NSE-CH67006
 ที่อยู่/Address: 131 หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
 สถานที่ส่งสินค้า/Location: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 เบอร์โทร/ Telephone: 082-611-8288 แฟกซ์/Fax: -

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวน
1	ชนิดของเครื่องจักร/EQUIPMENT	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 KW	-
2	ชื่อ/BRAND	BAUDOUIN, 6M21G440/5	-
3	หมายเลขเครื่องยนต์/SERIAL	No.5120J000345	-
5	อื่นๆ/OTHERS	กรองน้ำมันเครื่อง	2 ลูก
		กรองโซล่าคัทน้ำ	1 ลูก
		กรองโซล่า	2 ลูก
		กรองอากาศ	1 ลูก
		น้ำมันเครื่อง 15W40	45 ลิตร
		น้ำยาหล่อเย็น	44 ลิตร

วันที่ครบชำระหนี้ : หลังเสร็จงาน

ตามใบเสนอราคาเลขที่ Q24020020 (5/2/2024)

ส่วนของผู้จำหน่าย

ลงชื่อกรวัฒน์..... ฝ่ายการตลาด/บันทึก
 วันที่ 16/03/2567
 ลงชื่อ *สุวิสา* ผู้ส่งสินค้า
 รอนบรรทุกทะเบียน 1๒๕4๗๖๖ ฝ่ายขนส่ง
 วันที่ 16 / 3 / 67

ส่วนของลูกค้าลงนาม

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับสินค้าดังกล่าวข้างต้น โดยครบถ้วน
 และอยู่ในสภาพเรียบร้อย
 ลงชื่อ *สุวิสา* ผู้รับสินค้า
 (นางสุวิสา นิมิตจางกร...)
 วันที่ 16 / 3 / 67

Date: 14/6/62

FM-MK-004 Rev.02



[/] บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

[] บริษัท ที.เค.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ CH67013

759 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

[] สาขาบางนา โทร.02-708-5991-4 แฟกซ์ 02-708-5767 | [] สาขาพระราม 3 โทร.022948946-55 แฟกซ์ 02-2945585 | [] สาขาयोग 038-682155 แฟกซ์ 038-682156

ใบรายงานตรวจซ่อมเครื่อง/อะไหล่

ที่ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า [/] Service [/] Maintenance วันที่ 16/03/2567
 ผู้แจ้ง คุณสุวิสา ผู้รับแจ้ง สุวรินทร์
 ของคุณ ค.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 082-6118288 มิเตอร์ชั่วโมงไป 51H 29M (6/1/2566)
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [] เครื่องอัลคอม [] อื่นๆ มิเตอร์ชั่วโมง ๙๒ h. ๒4 m.
 ขนาด 300 KW เครื่องยนต์ BAUDOUIN, 6M21G440/5, No.5120J000345
 เหตุเบื้องต้น ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เลขที่สัญญา เครื่องลูกหัว

ลำดับ	รายการอะไหล่	สภาพ			เบอร์อะไหล่/เบอร์เบคเตอร์	จำนวน	รายละเอียด
		ดี	เสีย	เปลี่ยน			
1	น้ำมันเครื่อง		/	/	15W40	45L	
2	น้ำมันไฮดรอลิก		/	/			
3	ไดสตาร์ท	/					
4	ไดสตาร์ท	/					
5	สายพาน	/					
6	หัวเผา	/					
7	กรองอากาศ	/	/	/			
8	กรองน้ำมันเครื่อง	/	/	/			
9	กรองโซล่า	/	/	/			
10	หัวเบคเตอร์ H+H-	/	/	/			
11	คัทเออร์ [] 12 V. X 124V.	/	/	/			
12	รีเลย์ช่วยสตาร์ท	/	/	/			
13	สวิตช์กอนแอสตาร์ท	/	/	/			
14	ปั๊มแยกน้ำมันโซล่า	/	/	/			
15	กล่องหม้อน้ำ	/	/	/			
16	น้ำกลั่น	/	/	/			
17	เบคเตอร์	/	/	/			
18	น้ำยาหล่อเย็น	/	/	/			
19						44L	

หมายเหตุ: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก กรองโซล่า กรองอากาศ
 ล้างทากัดลม/ถอดเบคเตอร์ทั้งหมด

สถานะ	เวลา	เวลา	เลขไมล์	เติมน้ำมัน/ลิตร	โปรดกาเครื่องหมาย X ให้คะแนนท่าน เห็นสมควร 1. มารยาทของพนักงาน 1 2 3 4 5 2. ผลการซ่อม/บำรุง 1 2 3 4 5 3. ความพึงพอใจการบริการ 1 2 3 4 5 ขอขอบคุณ สำหรับแสดงความเห็น
เริ่มเดินทาง	ถึง	ถึง	ทำงาน		
เดินทางกลับ	ถึง	ถึง	เดินทางกลับ		

ตรวจเช็ค *ไดสตาร์ท + รีเลย์ + หม้อน้ำ*
 ที่ 16/3/67 เวลา 1๑.4๐ น.
 ผู้ตรวจสอบ "สุวิสา" ๑๔.4๐ น.
 วันที่ 16 / 3 / 67 เวลา

Re: 19/11/62

FM-SV-001 Rev.02

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ยี่ห้อ **VOLVO PENTA** รุ่น TAD1344GE ขนาด 300 KW / 375 KVA

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย

ประจำเดือน

วัน/เดือน/ปี	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	เช็คระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	สตาร์ทอุ่นเครื่องยนต์ 5 นาที	เช็คการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	ทำความสะอาดโรงไฟฟ้า	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
4 / 7 / 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อภัยสิทธิ์	
11 / 7 / 68	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อภัยสิทธิ์	เติมน้ำมันเครื่อง
18 / 7 / 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อภัยสิทธิ์	
25 / 7 / 68									

*หมายเหตุ _____

บันทึกรายการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ยี่ห้อ BAUDOIN รุ่น 6M21G440/5 ขนาด 320 KW / 400 KVA
 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย

ประจำเดือน ..ธันวาคม..... พ.ศ. ..๒๕๖๕

วัน/เดือน/ปี	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	เช็คระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	สตาร์ทท่อนเครื่องยนต์ 5 นาที	เช็คการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	ทำความสะอาดโรงไฟฟ้า	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
4 / 7 / 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อภิชาติ	
11 / 7 / 64	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อภิชาติ	เพิ่มหม้อน้ำ 10 ลิตร
18 / 7 / 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อภิชาติ	
25 / 7 / 64									

*หมายเหตุ _____

